TESTING CNAS L0313

170000128202

检 测 报 告

报 告 编 号
REPORT NUMBER W201334

样 品 名 称 SAMPLE(S) NAME	水
委 托 单 位 CUSTOMER	连云港港口集团外轮服务分公司
检 验 类 别 TEST CATEGORY	委托检验
签 发 日 期 ISSUED DATE	2020-09-30

连云港海关综合技术中心动植物实验室

ANIMAL AND PLANT LABORATORY OF LIANYUNGANG CUSTOMS COMPREHENSIVE TECHNOLOGY CENTER

连云港海关综合技术中心动植物实验室

Animal and Plant Laboratory of Lianyungang Customs Comprehensive Technology Center

报告编号No.： W201334　　

样品名称 Sample(s) Name	水	样品来源 Sample(s) from	送样
样品数量 Sample(s) Quantity	1	收样日期 Received Date	2020-09-27
委托单位 Customer	连云港港口集团外轮服务分公司		
样品描述 Sample(s) Description	塑料瓶包装，外观正常；港区：连云港石化禾兴码头。		
检验项目 Test Items	详见下页		
检验结论 Test Conclusion	—		
备注 Note			

拟制人 Prepare　　复核人 Check　　授权签字人 Approve

（检验专用章）
Stamp of Testing

声　明　STATEMENT

1. 本实验室应委托人的要求对检测的结果和有关技术资料保密。According to the requirement of applicant, no inspection results & related technical informations will be discoursed.
2. 委托人对本实验室的检验结果有异议的，可在收到检验结果之日起十五日内向本实验室或者上级机构申请复验。对食品安全监督抽检和风险监测涉及的复检和异议，按《食品安全抽样检验管理办法》等规定执行。 Any objection to the result(s) can be raised for re-inspection within 15 days from receiving the report. Any disputed inspection and test results for the food safety supervision and spot check and risk monitoring can be raised for re-examination according to <<The administrative mesures on food safety sampling and testing>>and relevant requirements.
3. 本报告涂改、缺页、部分复印无效。The report will be invalid if altered, deficient or partly duplicated.
4. 若非本单位抽样，本报告仅对收到的样品负责。The report is responsible for the received samples only, unless the samples are taken by ourselves.

电话/传真 Tel/Fax　0518-82320137　　电子信箱 E-mail　702269314@qq.com

通讯地址 Postal Address　江苏省连云港市连云区海棠北路187号
No. 187, Haitang North Road, Lianyun District, Lianyungang, Jiangsu, China

样品编号 Sample Number	检验项目 Test Item	检验结果 Test Result	单位 Unit	检验依据 Test Method
W201334-1	四氯化碳	<0.002	mg/L	GB/T 5750.8-2006
W201334-1	三氯甲烷	<0.06	mg/L	GB/T 5750.8-2006
W201334-1	六六六	<0.001	mg/L	GB/T 5750.9-2006
W201334-1	滴滴涕	<0.001	mg/L	GB/T 5750.9-2006
W201334-1	游离余氯	0.110	mg/L	GB/T 5750.11-2006
W201334-1	总硬度	204.9	mg/L	GB/T 5750.4-2006
W201334-1	浑浊度	1	NTU	GB/T 5750.4-2006
W201334-1	阴离子合成洗涤剂	<0.3	mg/L	GB/T 5750.4-2006
W201334-1	挥发酚类	<0.002	mg/L	GB/T 5750.4-2006
W201334-1	溶解性总固体	212	mg/L	GB/T 5750.4-2006
W201334-1	嗅和味	无异臭异味		GB/T 5750.4-2006
W201334-1	色度	10	度	GB/T 5750.4-2006
W201334-1	电导率	500.0	us/cm	GB/T 5750.4-2006
W201334-1	肉眼可见物	无		GB/T 5750.4-2006
W201334-1	pH值	7.28		GB/T 5750.4-2006
W201334-1	氰化物	<0.05	mg/L	GB/T 5750.5-2006
W201334-1	磷酸盐	<10	mg/L	GB/T 5750.5-2006
W201334-1	氨氮	<0.01	mg/L	GB/T 5750.5-2006
W201334-1	氯化物	<250	mg/L	GB/T 5750.5-2006
W201334-1	硫酸盐	<250	mg/L	GB/T 5750.5-2006
W201334-1	氟化物	<1	mg/L	GB/T 5750.5-2006
W201334-1	硝酸盐氮	<10	mg/L	GB/T 5750.5-2006
W201334-1	锌	<1.0	mg/L	GB/T 5750.6-2006
W201334-1	铝	<0.2	mg/L	GB/T 5750.6-2006
W201334-1	镍	<0.02	mg/L	GB/T 5750.6-2006
W201334-1	铜	<1.0	mg/L	GB/T 5750.6-2006
W201334-1	铬（六价）	<0.05	mg/L	GB/T 5750.6-2006
W201334-1	铁	<0.3	mg/L	GB/T 5750.6-2006
W201334-1	铅	<0.01	mg/L	GB/T 5750.6-2006
W201334-1	砷	<0.01	mg/L	GB/T 5750.6-2006
W201334-1	硒	<0.01	mg/L	GB/T 5750.6-2006
W201334-1	锰	<0.1	mg/L	GB/T 5750.6-2006
W201334-1	汞	<0.001	mg/L	GB/T 5750.6-2006

样品编号 Sample Number	检验项目 Test Item	检验结果 Test Result	单位 Unit	检验依据 Test Method
W201334-1	镉	<0.005	mg/L	GB/T 5750.6-2006
W201334-1	亚硝酸盐	<1	mg/L	HJ 84-2016
W201334-1	菌落总数	<1	CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1.1)
W201334-1	总大肠菌群	未检出	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)
W201334-1	耐热大肠菌群	未检出	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (3.1)
W201334-1	大肠埃希氏菌	未检出	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (4.1)

以下空白 The End